

Bojszowy, dn. 04.05.2010r.

Znak sprawy: **RTS-3412/1/10**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej im. Józefa Kassolika przy ul. Żubrów 13”(ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2010r pod numerem 114624-2010).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnień na przesłane przez Wykonawcę w dniu 04.05.2010r. następujące pytanie:

Pytanie 1

Zamawiając w SIWZ umieścił wymagane parametry dla trawy syntetycznej o wysokości włókna 15mm, natomiast w zał. 11 SST umieścił parametry trawy o wysokości włókna 22mm. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści trawę syntetyczną o niższej podanych parametrach?

Wysokość włókna: 15 mm
Typ włókna: fibrylowane
Skład chemiczny włókna: 100% Polietylen
Ciężar włókna: min.6600 Dtex
Grubość włókna: 60 micron
Ilość pęczków: 42 000/m²
Ilość włókien: 84 000/m²
Ciężar właściwy nawierzchni: 1720gr/m²
Kolor nawierzchni: zielony

Muszę nadmienić, że trawa syntetyczna, że oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo posiada aktualny certyfikat ITF.

Odpowiedź:

Wymagane parametry dotyczące nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa” są podane w pkt. 3 pkt 3.1 SIWZ oraz w SST – zał. nr 11 do SIWZ (Nawierzchnie syntetyczne) – aktualizacja SST z dnia 26.04.2010r.

Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów nawierzchni syntetycznej.