

Odpowiedź na pytania z dnia 10-11-2010r.

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem dopuszczającym wyrób do zastosowania w budownictwie na terytorium Polski będzie wymagał załączenia Certyfikatu Zgodności z normą PN-EN 12566-1 z raportem z badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium?

#### **Odpowiedź: na zapytanie nr 1.**

Dostawca winien do złożonej oferty dołączyć wymagany przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) jeden z następujących zestawów dokumentów

- deklarację zgodności CE wraz z badaniami jednostki notyfikowanej na zgodność z normą PN-EN-12566 (obowiązkowa w przypadku wyrobów wytworzonych poza granicami kraju),
- deklarację zgodności wyrobu budowlanego wraz z badaniami jednostki akredytowanej na zgodność z normą PN-EN-12566,
- aprobatę techniczną wystawionych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

Dostawca winie dołączyć również inne deklaracje zgodności jeśli wymagają tego przepisy Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 138, poz. 935).

### **Pytanie nr 2**

Proszę o określenie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych jakie są parametry techniczne oczyszczalni ścieków BioEkocent 3300 i czy dopuszczone są rozwiązania równoważne?

#### **Odpowiedź: na zapytanie nr 2.**

Zamawiający dopuszcza (zgodnie z zapisem specyfikacji) wszystkie typy oczyszczalni o parametrach podobnych do zaprojektowanej oczyszczalni.

Projekt budowlany przewiduje zastosowanie oczyszczalni z osadem czynnym niskoobciążonym w przepustowości 750dm<sup>3</sup>/dobę. Redukcja zanieczyszczeń na poziomie: zawiesina 90 %, ChZT<sub>5</sub> 82 %, BZT<sub>5</sub> 90%. Projekt budowlany zamieszczono na stronie internetowej urzędu.